

令和3年6月1日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和3年度 2号二次燃室灰コンベヤ他2台修繕

仕様書 項目等	質問疑義内容	回 答 欄
7-2	<p>2号二次燃焼室灰コンベヤの仕様書では、 駆動軸・ベント軸はS45Cですが図面では S35Cになっています。どちらを採用します か。</p> <p>混合灰切替コンベヤのA・B・Cの当て板 補修は1面ですか。4面ですか。</p> <p>2号二次燃焼室灰コンベヤの資材、主務チ ェーン、フライトは椿本バルクシステムで はなく、同等品でもよろしいでしょうか。</p> <p>①2号二次燃焼室灰コンベヤ修繕 ・作業期間について 令和3年9月（10月まで稼働）とありま すが、着工可能か作業施工可能日と具体的に 教えてください。</p>	<p>仕様書どおりS45Cで施工になります。</p> <p>1面～2面で、摩耗により特に劣化が酷い箇 所を想定しています。</p> <p>同等品でも可としますが、同等の性能、耐 久性を有しているかを使用材料承諾願で 精査致します。</p> <p>9月末まで稼働後、10月～契約期間内いつ ぱい施工可能です。</p>

7-2	<p>②混合灰切替コンベヤ修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> 作業期間について令和3年10月（10月中のみ施工可能）と有りますが、10月1日着工で10月31日完成引渡しでよろしいでしょうか。 	<p>10月4日着手、10月22日完成引渡し出来るよう工程管理して下さい。</p>
10-2	<p>取替部品についてメーカー外品（同等品）を使用したいのですが宜しいでしょうか</p>	<p>同等品でも可としますが、同等の性能、耐久性を有しているかを使用材料承諾願で精査致します。</p>
12-2	<p>③No.1主灰移送コンベヤA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1,ローラーチェーンホイール（減速、駆動側） 2,主務チェーンホイール（駆動、従動軸用） <p>上記についてメーカー外品（同等品）の使用は可能でしょうか。</p>	<p>同等品でも可としますが、同等の性能、耐久性を有しているかを使用材料承諾願で精査致します。</p>
8-2	<p>2号二次燃焼室灰コンベヤ</p> <ul style="list-style-type: none"> 取替部品、フライトは、製作品でも宜しいでしょうか。 	<p>フライトやスクレーパについても、材質、形状、塗装等も含めて純正同等品であれば可とし、使用材料承諾願にて同等であるか精査致します。</p>