

令和3年6月28日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和3年度 物品購入契約（特別高圧用避雷器）

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
仕様書 2ページ 2-2	避雷器仕様に保証納入後18か月と記載がありますが、通常のメーカー保証は納入後12か月となっています。ご確認をお願いします。	避雷器の保証期間は、納入後12か月とします。