

令和 3年 7月19日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和3年度 冷却塔ファンモーター等取替修繕

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
仕様書 P10 第4章 3.取替機器等一覧	取替機器等一覧にバタフライ弁 150A 6式で記載されているの ですが、灰溶融設備配管系統図 では出口側口径が250Aで記載 されていますが問題はありません か。 また、予定価格の変更はあり ますか。	灰溶融設備配管系統図の通り、 入口口径は150A×3式、出口 口径は250A×3式となります ので、仕様書も下記の通り訂 正いたします。 なお、予定価格には250Aバタ フライ弁を反映させて定めてお りますので、変更はありません。 【下記の通り訂正】 バタフライ弁 150A ウェハー型 ギア式 ロングネック仕様 ・・・3式 バタフライ弁 250A ウェハー型 ギア式 ロングネック仕様 ・・・3式