

令和5年3月13日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管 理 者

回 答 書

業務名： 令和5年～7年度 那覇・南風原クリーンセンター消防用設備保守点検業務委託
(長期継続契約)

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
1-3	屋内・屋外消火栓設備 ・今回ホース耐圧試験は、有りますか。 有る場合、別途費用扱いでよろしいですか。	耐圧試験がある場合は別途費用扱いで構いません。
2-5	消火器具 ・蓄圧式消火器は設置されていますか。蓄圧式消火器の場合、内部点検が出来ない為、取替えの考えでよろしいですか。また別途費用扱いになりますかよろしいですか。	粉末式消火器は設置されていますが、耐用年数を過ぎたものは本契約とは別で交換しております。
3-3	消火器具 ・蓄圧式消火器は設置されていますか。蓄圧式消火器の場合、内部点検が出来ない為、取替えの考えでよろしいですか。また別途費用扱いになりますかよろしいですか。	粉末式消火器は設置されていますが、耐用年数を過ぎたものは本契約とは別で交換しております。