

令和 5年 7月 3日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管 理 者

回 答 書

件 名 : 令和5年度 No.2急速ろ過器取替修繕

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
仕様書P1 第1章 2.修繕目的	今回No.2急速ろ過器のみの更新ですが、No.1については更新予定でしょうか。更新済みでしょうか。	No.1急速ろ過器については、更新済みとなっております。
仕様書P9 第4章 2.修繕内容	修繕内容については下記のとおりと考えてよろしいでしょうか。 ① ろ過器缶体（ろ材含む） ② 逆洗制御用MV（電動弁） ③ ろ過器缶体前面配管 ④ 雑資材・消耗品（パッキン類他）	修繕内容については下記の通りとなります。 ① ろ過器缶体（ろ材含む） ② 逆洗制御用MV（電動弁）については既設流用 ③ ろ過器缶体前面配管については既設流用ですが、ろ過器の出口にバイパス配管を設置する必要があります。詳細は公告資料である7.図面等をご確認ください。 ④ 雑資材・消耗品（パッキン類他）

<p>仕様書P9 第4章 2.修繕内容</p>	<p>試運転調整後の水質検査は有りますでしょうか。その際の水質検査項目を教えてください。</p>	<p>水質検査は含まれておりません。</p>
-----------------------------	--	------------------------