

令和6年度 那覇・南風原クリーンセンター余剰電力売払い契約 (質問回答)

※令和4年1月～令和5年11月まで

直近1年間の定期点検等の計画停止及び、直近1年間における何らかのトラブルによる計画外停止について、下記の通り、回答します。

令和4年1月22日 特別高圧受変電設備 点検のため
自立運転 (約8時間 計画停止)

令和5年5月1日 誘引ファン用インバータの冷却ファン故障 修理
発電出力低下 → 電力購入(約3時間で修理) → 発電機出力増加
焼却炉、タービン発電とも 停止なし

令和5年6月20日～6月22日
沖縄電力(株)与那原変電所の点検作業のため
自立運転 (3日間 計画停止)

令和5年9月28日～10月26日
設備の年次点検のため
焼却炉停止、タービン発電停止 (29日間 計画停止)

令和5年11月13日～11月17日
タービン排気復水器用ファン室の建築物(壁板)の補修
焼却炉停止、タービン発電停止 (5日間 計画外停止)