

令和 3年 9月 22日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和3年度 那覇・南風原クリーンセンター空調設備更新工事

仕様書 項目等	質問疑義内容	回 答 欄
	履行期間として「契約締結日から令和4年3月25日」の記載がありますが、工期期間の日数（日間）を教えてください。	工期は145日間を予定しています。
M-11	系統図から各階の階高が5m程あります。室外機から建物内へ配管する作業用足場が必要な高さでしょうか。	配管は主に既設を使用するため、大掛かりな作業用足場は不要だと考えています。
M-18	熱交換器の仕様書の中にはフードも記入されています。平面図でフードは破線で表記しておりますので、フードの交換は無しで考えて宜しいでしょうか。	機器表どおり、交換が必要となります。