

令和3年10月28日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和3年度 工場棟小型扉更新修繕

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
材料内訳書	既設物は、ステンレス製ですが、新設物はスチール製であるとの解釈でよろしいでしょうか。	新規製作する扉及び扉枠はスチール製とします。ただし、扉枠を更新する箇所の杢摺りはSUS1.5 t HLSAT仕様とします。
材料内訳書	2, 3, 4は既設枠を使用するとあるが、内訳でSUS1.5 t HLSAT仕様と記載されていますが、杢摺りも撤去、新設するのでしょうか。	2, 3, 4の扉は既設枠を使用するため、杢摺りも既設使用となります。