

令和 3年 12月 3日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 城間 幹子

回 答 書

件 名： 令和4年度 那覇・南風原クリーンセンター余剰電力売払い契約

| 仕様書項目等 | 質問疑義内容 | 回 答 欄 |
|--------|---|--|
| その他 | | |
| 1. | 現在の契約者をご教示いただけますでしょうか。 | 当組合ホームページのインフォメーション、ニュース&トピックス（日付 2020.12.14）に、令和3年度の落札者を掲示してありますので、そちらをご確認ください。 |
| 2. | 開札時の立会は必須でしょうか。 | 持参方式となります。電子入札や郵便入札は行っておりません。 |
| 3. | 直近1年における炉稼働計画（定期点検等）がわかる資料も合わせてご提供頂くことは可能でしょうか。 | 資料（圧縮ファイルに含む）の「R4年度入札_年間運転計画」ファイルをご確認ください。 |
| 4. | 直近1年間において、何らかのトラブルによる計画外停止が発生した回数、および、それぞれの停止期間をご教示いただけますでしょうか。 | 直近1年間における発電機の計画外停止については、追加資料「那覇・南風原クリーンセンター 発電設備停止等について」をご確認ください。 |

| | | |
|-----------|---|--|
| <p>5.</p> | <p>契約期間中における炉の年間稼働停止計画を（定期点検等）ご教示いただけますでしょうか。</p> | <p>資料（圧縮ファイルを含む）の「R4年度入札_年間運転計画」ファイルをご確認ください。</p> |
| <p>6.</p> | <p>契約書上で非化石価値と電源価値の単価を分けることは可能でしょうか。</p> | <p>非化石価値と電源価値の単価に分けることはできません。仕様書のとおりになります。</p> |
| <p>7.</p> | <p>本入札は、電気価値とは別に、非化石価値（非FIT非化石証明）付の案件となりますでしょうか。</p> | <p>本入札は対象外です。</p> |
| <p>8.</p> | <p>開札結果は開札日にご担当者様より、電話、メール等でご連絡いただけないでしょうか。その場合、全ての応札者名、応札価格などをご教示頂くことは可能でしょうか。</p> | <p>電話やメールなどで開札結果を連絡することは行っていないですが、落札者決定後に当組合ホームページで落札結果を公表いたします。</p> |