

令和4年4月11日

入札参加希望者 様

那覇市・南風原町環境施設組合  
管理者 城間 幹子

## 回 答 書

修 繕 名	令和4年度 環境の杜ふれあいポンプ等更新修繕	
質 問	回 答	
・スクラップの内訳に既設ポンプ類の重量が明記されてません。何kgですか。	・既設ポンプは、予備品として保管するため、重量は計上していません。	
・スクラップの内訳に既設膨張タンクの重量が明記されてません。何kgですか。	・膨張タンクの重量は、45kgです。	
・ナゲット処理は、県内の処理業者はどこですか。	・御社にてご確認下さい。	
・電線・ケーブル類の更新(埋設ヶ所)と有りますが、既設電線は抜替は可能ですか。	・可能です。	