

消防設備一覧表（工場棟 No.1）

設備名	数量	備考
1 自動火災報知機設備		
(1) 複合GR型受信機	1台	蓄積式、自動試験機能付、510アドレス
(2) 発信器	45個	屋内
(3) 音響装置	53個	
(4) 差動式分布型感知器	32個	空気管式 2種
(5) 差動式スポット型感知器	34個	2種
(6) 定温式スポット型普通型感知器	1個	特種
(7) 定温式スポット型防水型感知器	1個	特種
(8) 定温式スポット型防水型感知器	258個	1種
(9) 光電式スポット型煙感知器	222個	2種（非蓄積）
(10) 熱アナログ式スポット型感知器	12個	自動試験機能付（防水型）
(11) 光電アナログ式スポット型煙感知器	37個	自動試験機能付
(12) 常用電源	1式	AC100V
(13) 非常電源	1式	蓄電池設備
2 誘導灯及び誘導標識		
(1) 避難口誘導灯	51個	小形（高輝度C級）
(2) 廊下通路誘導灯	39個	小形（高輝度C級）
(3) 誘導標識	21個	避難口に設けるもの
(4) 誘導標識	1個	通路に設けるもの
(5) 常用電源	1式	100V
(6) 非常電源	1式	蓄電池（内蔵型）
3 屋内・屋外消火栓設備		
(1) 加圧送水装置	1式	1階ボイラー補機室
(2) 加圧送水装置制御装置	1式	1階ボイラー補機室
(3) 起動装置	1式	ポンプ付属制御盤
(4) 屋内消火栓	26個	1号消火栓、併設型(8台)

消防設備一覧表（工場棟 No.2）

設 備 名	数 量	備 考
(5) 呼水装置	1 式	フロートスイッチ
(6) 屋外消火栓	5 個	
4 連結送水管設備		
(1) 送水口	2 個	
(2) 放水口	8 個	
5 消火器具		
(1) 粉末加圧消火器	1 4 1 本	
6 防火・防排煙設備		
(1) 連動制御器	1 式	壁掛複合盤
(2) 光電式スポット型煙感知器	2 個	
(3) 手動開閉装置	7 個	
(4) 排煙口	7 個	
(5) シャッター	3 枚	
(6) ダンパー	4 個	
(7) 排煙機	2 台	
7 非常電源設備		
(1) キュービクル式自家発電設備	1 式	
(2) キュービクル式蓄電池設備	1 式	

消防設備一覽表（管理棟）

設 備 名	数 量	備 考
1 自動火災報知機設備		
(1) 複合受信機	1 式	蓄積式、20回線
(2) 発信器	8 個	屋内型
(3) 音響装置	1 0 個	
(4) 差動式スポット型感知器	3 2 個	2種
(5) 定温式スポット型防水型感知器	4 個	1種
(6) 光電式スポット型感知器	2 7 個	
(7) 常用電源	1 式	AC100V
(8) 非常電源	1 式	
2 誘導灯及び誘導標識		
(1) 避難口誘導灯	1 5 個	中形
(2) 室内通路誘導灯	5 個	中形
(3) 廊下通路誘導灯	3 個	中形
(4) 誘導標識	2 個	
3 消火器具		
(1) 粉末加圧消火器	1 2 個	
4 防火・防排煙設備		
(1) 連動制御器	1 式	P型1級壁掛型複合盤
(2) 光電式スポット型煙感知器	4 個	
(3) 防火扉	4 個	

消防設備一覧表（任意設備）

設 備 名	数 量	備 考
1 自動火災報知設備		
(1) P型受信機	1 台	20回線以下
(2) 炎感知器	6 個	
(3) 常用電源	1 式	100V
(4) 非常電源	1 式	
(5) 配線点検	1 式	
2 火災検知装置		
(1) P型受信機	1 台	10回線
(2) 検知線	6 個	
(3) 常用電源	1 式	100V
(4) 非常電源	1 式	
(5) 配線点検	1 式	
3 スプリンクラー設備		
(1) 加圧送水装置	1 個	
(2) 操作盤	1 面	
(3) 呼水装置	1 組	
(4) 配線点検	1 式	
(5) 電磁弁	13個	