

令和6年9月6日

制限付一般競争入札参加業者 様

那覇市・南風原町環境施設組合 管 理 者

回 答 書

件 名： 令和6年度 工場棟放送設備更新修繕

仕様書項目等	質問疑義内容	回 答 欄
修繕内容について	管理棟2階廊下へ新たに増設するスピーカー用配線は、既に準備されていますか？それとも今回配線工事込みですか？	本修繕は、新規配線を敷設する配線工事となります。
型番について	管理棟1階卓上RMと管理棟2階業務用アンプの型番をお伺いできますか？※現行品の卓上RMと既設業務用アンプの互換性調査のため。	既設設備の資料を提示いたします。 ご確認ください。
仕様について	現況では、工場棟の非常放送用設備が鳴動時、管理棟の業務用スピーカーから非常放送サイレンが鳴動する仕様ですか？※工場棟と管理棟で火災警報が連動されているかの確認です。	自火報設備については、工場棟と管理棟は連動していません。業務用のスピーカーはマイク等を使用して、工場棟と管理棟に放送できるようになっています。
現場説明会について	現場説明会はないとのことですが、上述の質問内容の確認含め、現場調査可能でしょうか。	原則、現場調査は不可とします。