




	流体	塩 酸
設計基準	圧力	0.1 MPa
	温度	常 温
管材質	VP管(高耐薬・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	
弁類	管材質同等仕様	
フランジ	JIS10KTSフランジ又はソケット付フランジ	
ガスケット	EPDM t=3.0	

電動バルブ型式：AM1PA101PPE-020×2台
電動バルブ型式：AM1PH-101PPE×1台

工事番号		御注文先	
承認		工事名称	
照査		図面名称	
設計		塩酸配管アイソメ図	
製図			
設計部署			
		尺 度	第 角法 標準図番号
		図面番号	
		出図年月日	監修番号