

別紙 令和8年度 自家発補給電力の購入(予定使用電力量)

令和8年度 最大需要電力・使用電力量想定

月	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)	日数	備 考
4月			85		
5月			85		
6月			85		
7月			85		
8月	3,000	246,000	85	6	(緊急)最大需要電力は、契約電力の最大値 焼却炉2炉運転＋タービン停止 を想定する。
9月	3,000	112,000	85	4	焼却炉設備更新工事のため (連続29日間)
10月	3,000	700,000	85	25	〃
11月			85		
12月			85		
1月			85		
2月			85		
3月			85		
合計		1,058,000 kWh		35	